

В январе 2014 года ОНД по Советскому району города Нижнего Новгорода проведена проверка противопожарного состояния домов повышенной этажности Советского района, обслуживаемых ОАО «Домоуправляющая компания Советского района». Проверка показала, что принимаемые обслуживаемой организацией меры не позволяют привести дома в пожаробезопасное состояние. Из года в год остается ряд характерных нарушений, таких как:

1. Внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии.
2. Внутренние пожарные краны не укомплектованы рукавами, стволами, соединительными головками, вентилями.
3. Прихожие квартир и внутриквартирные коридоры не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.
4. Отсутствует система оповещения и управления людей при пожаре.
5. Квартиры, расположенные выше 5-го этажа не обеспечены аварийными выходами (отсутствуют лестницы, соединяющие балконы жильцов).
6. Двери на незадымляемую лестничную клетку местами отсутствуют и не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнениями в притворах.
7. На незадымляемой лестничной клетке отсутствует эвакуационное освещение.

Кроме того, жильцами домов повышенной этажности зачастую также нарушаются требования пожарной безопасности, в том числе:

- устанавливаются перегородки, уменьшающие (ограничивающие) зону действия систем противопожарной защиты.
- в приквартирных коридорах устанавливаются мебель, лари, хранятся строительные материалы и т.п.
- переходы на незадымляемую лестничную клетку загромождаются строительным мусором и старой мебелью.
- остекляются балконы, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

За выявленные нарушения виновные лица будут привлекаться к административной ответственности. Отдел надзорной деятельности по г. Нижний Новгород информирует, что в соответствии с КоАП РФ, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц от 15 до 20 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей.

ОНД по г. Нижний Новгород призывает нижегородцев соблюдать требования пожарной безопасности в домах повышенной этажности.